

## **Einleitung von Niederschlagswasser nach § 8 WHG und/oder Genehmigung der Abwasserbehandlungsanlage nach § 57, Abs. 2 LWG für Hof- und Verkehrsflächen**

Behandlungsanlagen für die Vorreinigung von Niederschlagswasser zur Einleitung in ein Gewässer, die eine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt oder eine Bauartzulassung vorweisen, bedürfen keiner zusätzlichen Genehmigung gem. § 57, Abs. 2 LWG.

Für diese Einleitung wird ausschließlich eine Erlaubnis gem. § 8 WHG erteilt.

### **Einleitung ins Grundwasser:**

#### **Systeme zur Behandlung von Verkehrsflächen mit bauaufsichtlicher Zulassung vom DIBt:**

Flächenbeläge zur Behandlung und Versickerung:

- geoSTON
- Cheops SV Enviro Plus
- drainSTON protect
- Pflastersystem – gd protect
- Pflastersystem – hp protect

Anlagen zur Behandlung vor einer Versickerung:

- D-Rainclean (Mulde)
- 3P Hydrosystem heavy traffic
- RAUSSIKO HydroClean HT integriert in AWA Schacht
- RAUSIKKO HydroMaxx
- Mall ViaPlus 500
- Substratfilter ViaPlus 3000
- DRAINFIX CLEAN (Rinne)
- BIRCOpur
- SediSubstrator XL 600/12 und SediSubstrator XL 600/12+12
- ENREGIS/Vivo-Channel
- MEA CLEAN PRO
- BUDAVINCI Z

### **Einleitung in Oberflächengewässer:**

Behandlungsanlagen für die Vorreinigung von Niederschlagswasser zur Einleitung in ein Gewässer, die **keine** bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt oder eine Bauartzulassung vorweisen, bedürfen einer zusätzlichen Genehmigung gem. § 57, Abs. 2 LWG.

Dazu wurden vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) Systeme geprüft, die den Nachweis der Vergleichbarkeit der dezentralen Anlagen mit den zentralen Anlagen gemäß Trennerlass NRW erfolgreich erbracht haben.

Die zugelassenen dezentralen Behandlungssysteme können auf der Seite vom LANUV unter dem link <http://www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/ds> eingesehen werden.