

TAB-BMA Ennepe-Ruhr-Kreis
Anhang D – Stadt Hattingen

Ansprechpartner der FW Hattingen

Gerd Simon-Bourrée
02324-5909-130

Melanie Gendrullis
02324-5909-142

Helmut Weldert
02324-5909-141

Email: fb37-abteilung3@hattingen.de

Die einheitliche Schließung für das FSD und das FSE

ist bei der Fa. Kruse Sicherheitssysteme
Duvendahl 92
21435 Stelle

eingrichtet und nach Freigabe durch die Fw. Hattingen dort zu beschaffen.

Die einheitliche Schließung für das FBF

ist bei der Fa. Jutte
Hüttenstr. 5
45525 Hattingen

eingrichtet und wird über die Fw. Hattingen dort beschafft.

Blitzleuchte/Rundumleuchte

Kalotte = grün

Anzahl der Feuerwehrpläne gem. DIN 14095 in DIN A 3

- 1 x laminiert an der BMZ
- 2 x Laserdruck auf weißer, wasser- und reißfester Overheadfolie 120 micron
- 1 x im pdf-Format auf Datenträger (CD)

Anzahl der Meldergruppenpläne in DIN A 3

- 1 x laminiert an der BMZ
- 1 x im pdf-Format auf Datenträger (CD)

Falschalarme

Werden durch die Brandmeldeanlage Falschalarmierungen der Feuerwehr ausgelöst, wird der Betreiber zur Kostenerstattung der, der Feuerwehr entstehenden Kosten herangezogen. Die Höhe der zu ersetzenden Kosten richtet sich nach dem Gebührentarif der Feuerwehrensatzung der Stadt Hattingen in der jeweils gültigen Fassung.